Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, тел: (423) 241-46-46, e-mail: ond_vld@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 106/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 177 общеразвивающего вида г. Владивостока»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 15 февраля 2021 года № 106 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19.02.2021 года по 17.03.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Владивостока по пожарному надзору Матюшонок Евгений Игоревич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 177 общеразвивающего вида г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 14
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Кравчук Викторией Евгеньевной – заведующим МБДОУ «Детский сад № 177»*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	*На объекте не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре в исправном состоянии (согласно протоколам испытания наружных пожарных лестниц от 30.06.2018)*	*п. 17 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479*	*10.01.2022*	
2	*Не обеспечено наличие на противопожарных дверях, на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания*	*п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479*	*10.01.2022*	
3	*На объекте не организовано проведение проверок наружного водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год*	*п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением*	*10.01.2022*	

	(весной и осенью). Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	*Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479*		
4	*На объекте отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждаемый руководителем организации*	*п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479*	*10.01.2022*	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Владивостока по пожарному надзору
Матюшонок Евгений Игоревич
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

"17" 03 2021 г.

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующий В.Е. Жовнерук
(должность, фамилия, инициалы)

"17" 03 2021 г.

---

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору