Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:	ПМ25250041000119359023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о мероприятии, в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
Сельская ул., д.3, г. Владивосток, 690087
тел. (423)244-27-40,тел/факс (423)244-25-72 E-mail pkrpn@pkrpn.ru http:/ www.25.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 675

по результатам *Профилактического визита* № 675
(полное наименование проведенного мероприятия)

690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 14 « 20 » октября 20 25 г.
(место составления) (дата составления)

Должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Приморскому краю Онипко Ириной Алексеевной, специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

в период **с 07.10.2025 по 20.10.2025** в отношении:

Наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 177 общеразвивающего вида г. Владивостока" (МБДОУ "Детский сад № 177 общеразвивающего вида г. Владивостока")
Юридический адрес/адрес места регистрации	690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 14
Адрес места осуществления деятельности	690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 14
ОГРН/ОГРНИП	1022501805787
ИНН	2537043588
КПП (при наличии)	253701001
Законный представитель юридического лица. Документ, подтверждающий полномочия	Заведующий Кравчук Виктория Евгеньевна (распоряжение Администрации г. Владивостока Приморского края № 3231-рл от 19.10.2021 «О приеме на работу Кравчук В.Е.»

выявлены нарушения обязательных требований законодательства, которые не профилактического визита:

№	Структурная единица НПА, содержащего нарушение обязательных требований	Описание выявленного нарушения обязательных требований
1.	пп. 2.4.14., 2.6.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	В помещении прачечной отсутствует надлежащий ремонт, стены и полы не выполнены из материала, допускающим влажную уборку. В помещении прачечной отсутствует система механической приточно-вытяжной вентиляции, ванна для замачивания белья, сушка для белья, металлические стеллажи для хранения чистого белья

устранены до окончания проведения обязательного

Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
21.10.2026г	Организовать проведение мероприятий по капитальному ремонту помещений прачечной с полной заменой кафельной плитки стен и пола, оборудованием помещений прачечной системой механической приточно-вытяжной вентиляции, ванной для замачивания белья, сушкой для белья, металлическими стеллажами для хранения чистого белья	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения

2.	п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	в раздевалке подготовительной группы Б нарушена целостность оконного стекла (трещины)	21.10.2026г	Привести в соответствие с п 2.8.3 оконное стекло в раздевалке подготовительной группы Б	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения
3.	п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	в подготовительной группе Б часть осветительных приборов не работает (не исправна проводка)	21.10.2026г	Произвести ремонт (текущий/капитальный) неисправностей в электрической сети с восстановлением работы осветительных приборов	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения
4.	п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	дверь и дверной косяк медицинского блока имеют дефекты (выбоины, неровности, дыры), что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	21.10.2026г	привести в соответствие с п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 дверь и дверной косяк медицинского блока	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения

5.	п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород (отсутствует)	21.10.2026г	Обеспечить пищеблок столешницей из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения
6.	п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	на пищеблоке конвекционная печь не работает	21.10.2026г	Отремонтировать/ заменить на пищеблоке конвекционную печь	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения
7.	пп. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	стены имеют дефекты и повреждения – в медицинском кабинете вспучивание краски и трещины. потолок имеет дефекты и повреждения (трещины) – в прачечной отслоение и отставание краски. На потолке лестничного пролета (второй этаж, крыло, где расположены группы старшая и подготовительная А), а также в игровой подготовительной группы Б имеются следы течи.	21.10.2026г	Внутреннюю отделку перечисленных ниже помещений привести в соответствие с требованиями пп. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: обеспечить ремонт стен, имеющих дефекты и повреждения – в медицинском кабинете.	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения

				обеспечить ремонт потолка, имеющих дефекты и следы течи – в прачечной, на потолке лестничного пролета (второй этаж, крыло, где расположены группы старшая и подготовительная А), а также в игровой подготовительной группы Б .	
8.	п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	асфальтовое покрытие со стороны игровых площадок средней группы А и старшей группы имеет дефекты (ямы, трещины)	21.10.2026г	Отремонтировать асфальтовое покрытие со стороны игровых площадок средней группы А и старшей группы	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения
9.	пп. 2.5.1, 2.5.2, 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	в подготовительной группе А и средней группе Б полы теневых навесов имеют дефекты (нарушена целостность деревянного покрытия)	21.10.2026г	Отремонтировать полы теневого навеса в подготовительной группе А и средней группе Б	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение,

					заверенная руководителем учреждения
10.	п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	согласно протоколу измерений физических факторов № 1554-Ф от 07.10.2025 измеренный уровень искусственной освещенности в подготовительной группе «Б» не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет 280 лк при гигиеническом нормативе – не менее 400лк	21.10.2026г	Привести в соответствие с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 уровни искусственной освещенности в подготовительной группе «Б»	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения
11.	п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	согласно протоколу измерений параметров мебели № 158В-РВ от 07.10.2025 установлено 8 детей из 25 детей в обследованной подготовительной группе «А», 3 ребенка из 19 детей в обследованной подготовительной «Б» не обеспечены мебелью, согласно росту, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,	21.10.2026г	Обеспечить 100%-ный подбор мебели в соответствии с ростовыми показателями детей во всех группах.	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения

		отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».			
12.	п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	согласно протоколу испытаний № 25-09/30153-25 от 08.10.2025 фактическая концентрация исследованного образца (пробы) рабочего раствора дезинфицирующего средства «Део-Хлор Люкс», отобранного в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, не соответствует заданной концентрации по массовой доле активного хлора. Концентрация приготовленного рабочего раствора составляет – 0,017% при заданной концентрации – 0,015%	21.10.2026г	Обеспечить приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкциями	Письменная информация с приложением фотоматериалов, подтверждающих выполнение, заверенная руководителем учреждения

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по

жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом **до истечения указанного срока** документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден.

Кравчук В.Е., заведующий МБДОУ "Детский сад № 177 общеразвивающего вида г. Владивостока"

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)

(подпись)

Копию предписания получил: Кравчук В.Е., заведующий МБДОУ "Детский сад № 177 общеразвивающего вида г. Владивостока"

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)

(подпись)

Должностное лицо: Онипко Ирина Алексеевна, специалист-эксперт отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

" 20 " октября 2025 г.

(подпись)